



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
**регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0**  
 www.nsobp.rf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00319**  
*(номер сертификата соответствия)*

**030412**  
*(учетный номер бланка)*

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
*(наименование и местонахождение заявителя)*

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКСПОЛИХИМ». ИНН: 5018186972. КПП: 501801001. ОГРН: 1165018055454. Юридический адрес: 141078, Московская область, г. Королев, ул. проспект Королева, д. 5Д, к. 1, пом. 025. Телефон: +7 (925) 552-34-06. E-mail: luxpolychem@bk.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
*(наименование и местонахождение изготовителя продукции)*

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКСПОЛИХИМ». ИНН: 5018186972. КПП: 501801001. ОГРН: 1165018055454. Юридический адрес: 141078, Московская область, г. Королев, ул. проспект Королева, д. 5Д, к. 1, пом. 025. Телефон: +7 (925) 552-34-06. E-mail: luxpolychem@bk.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
*(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)*

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101 В. Тел.: 8 800 700 22 56. ОГРН: 1153926025901. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
*(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)*

Пена монтажная огнестойкая полиуретановая, однокомпонентная, по рецептуре НГ-16, в аэрозольной упаковке, изготавливаемая по ТУ 2257-001-31846334-2015 «ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ (МОНТАЖНАЯ ПЕНА)». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
*(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)*

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования».  
 ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.» Показатели огнестойкости согласно Приложению на 1 листе (см. приложение на бланке № 005674)

код ОКПД2  
20.30.22.170

код ТН ВЭД  
3214 10 100 1

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний №№ 00559/ЕМ-16, 00560/ЕМ-16, 00561/ЕМ-16, 00562/ЕМ-16 от 07.04.2020 года. ИЛ «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
*(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)*

ТУ 2257-001-31846334-2015, сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P42474 от 11.03.2020 года, выдан ОС ООО «Гарантия Качества» свидетельство № РОСС RU.31389.04ИБС01.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 07.04.2020 г. по 06.04.2025 г.



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

Эксперт (эксперты)  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

**Фатеева М.Е.**

**Секерин Е.С.**



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение  
 к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00319  
*(номер сертификата соответствия)*

005674  
*(учетный номер бланка)*

**Сведения о национальных стандартах (сводах правил),  
 применяемых на добровольной основе для соблюдения требований  
 технического регламента:**

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.  
 ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.

Наименование продукции	Глубина заделки шва, мм	Толщина шва, мм	Предел огнестойкости строительной стеновой конструкции
Фрагмент строительной стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнестойкой полиуретановой, однокомпонентной, по рецептуре НГ-16, в аэрозольной упаковке, изготавливаемой по ТУ 2257-001-31846334-2015 «ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ (МОНТАЖНАЯ ПЕНА)».	100	40	EI 60
	100	30	EI 90
	100	20	EI 120
	200	20	EI 240



Руководитель  
 (подпись, должность, наименование организации)  
 Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

*(Handwritten signatures)*

Фатеева М.Е.  
 Секерин Е.С.

